

## **PREVENZIONE INCENDI – Applicazione della nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica non superiore a 9 mc.**

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVF) ha risposto alla nostra richiesta di ragguagli sull’applicazione della nuova normativa presso le aziende agricole.

Alla luce dei chiarimenti offerti dai VVFF abbiamo riassunto nella tabella sottostante gli obblighi per le varie tipologie di contenitori, tenendo presente che la citata regola tecnica del DM 22 novembre 2017 prevede notevoli modifiche delle norme costruttive e di installazione dei contenitori quali ad esempio la maggior capacità del bacino di contenimento (110% del volume del contenitore)

<b>Caso</b>	<b>Adempimenti</b>
<b><u>Per i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica inferiore a 6 mc.</u></b>	Tali contenitori sono esentati dalla richiesta della SCIA.
<b><u>Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 gennaio 2018 e installati prima del 17 febbraio 2019.</u></b>	In caso di possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità (ai sensi del comma 1 dell’art. 38 del dl 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/13) sono esentati anche dall’adeguamento al D.M. 22 novembre 2017.  In ogni caso non si devono adeguare alle disposizioni relative ai bacini di contenimento
<b><u>Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti dopo il 5 gennaio 2018/installati dopo il 17 febbraio 2019.</u></b>	Non è necessario richiedere la SCIA. Occorre rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017
<b><u>Per i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc in possesso della SCIA</u></b>	Non sono soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 2017 in quanto esentati.
<b><u>Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti prima del 5 gennaio 2018 e installati prima del 17 febbraio 2019.</u></b>	Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti prima del 5 gennaio 2018. Sarà necessario richiedere la SCIA.
<b><u>Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti dopo il 5 gennaio 2018/installati dopo il 17 febbraio 2019.</u></b>	Sarà necessario richiedere la SCIA e rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017.